



SECRETARIO GENERALE
d.ssa Maria Lorenza...

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
d.ssa Maria Lorenza...

data 23 MAG. 2008

Protocollo N° 274203

157.16 Allegati N°

oggetto Variante per l'ampliamento dello scoperto della scuola materna - asilo nido di Via Meneghetti -
Asseverazione della non necessità di uno studio idraulico.

in PRG
27415/2008
URB/TECNIC-AMM



Al Comune di Mirano
Servizio Urbanistica
P.za Martiri, 1 30035 MIRANO -VE

e p.c. Alla Direzione Regionale Difesa del Suolo
- sede

Alla Direzione Regionale Urbanistica
- sede

Al Consorzio di Bonifica
Sinistra Medio Brenta
V. Marconi 11 30035 MIRANO -VE

Con la presente lo Scrivente Ufficio del Genio Civile rende il parere di competenza relativamente a quanto in oggetto (lettere prot. n.12753/08 e successiva integrazione n. 25379/08 inviate da Codesto Comune).

A seguito dell'analisi di quanto sopraccitato si ritiene per quanto di competenza che gli interventi siano ammissibili, dando comunque le seguenti indicazioni, per quanto applicabili alla fattispecie:

- qualora l'attuazione delle modifiche introdotte dalla variante consentisse un incremento di superficie impermeabilizzata, siano ricavati opportuni volumi d'invaso suppletivi in ragione di 500 m³/ha con riferimento alla nuova impermeabilizzazione; tali volumi d'invaso possono essere ricavati attraverso il sovradimensionamento delle condotte e dei pozzetti per le acque bianche, realizzando vasche di laminazione o con altri provvedimenti da concordarsi caso per caso;
- le superfici eventualmente impermeabilizzate siano in ogni caso ridotte al minimo indispensabile.

Si fa inoltre presente che, essendo in fase di redazione il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, le aree che dovessero ricadere all'interno delle perimetrazioni di pericolosità idraulica del Piano stesso soggiaceranno a quanto ivi prescritto, in relazione alla classe d'appartenenza e all'efficacia del Progetto stesso.

Il presente parere è rilasciato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1322 del 10 maggio 2006 e s.m.i. ai sensi di una verifica della compatibilità dell'intervento con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio; esso non costituisce pertanto parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste nella variante parziale al P.R.G. posta in oggetto.

Si porgono con l'occasione distinti saluti.

Il Direttore del Genio Civile di Venezia
ing. Enzo Zennaro

SERVIZIO TECNICO 1 - OPERE IDRAULICHE

ing. Alessandro Morandi - Responsabile Ufficio Progettazione Opere Idrauliche
tel. 041.2793827 fax 041.5286959 e-mail alessandro.morandi@regione.veneto.it